

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИ85.Н00142

Срок действия с 18.07.2007

по 17.07.2010

0800897

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Reg. № РОСС RU.0001.11АИ85

ПРОДУКЦИИ "ЮНИТЕСТ" ООО "СТОЛИЧНАЯ ОЦЕНКА"

109153, г. Москва, 1-ый Люберецкий проезд, д. 2, офис 500, тел. (495) 705-88-88, факс (495) 705-11-08

ПРОДУКЦИЯ

Ёмкости стеклопластиковые для канализационных и очистных сооружений

ТУ 4859-001-80843267-2007

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

48 5919

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "БиоПласт". ИНН:7717588798

129915, Россия, г. Москва, ул. Цандера, д. 6



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "БиоПласт". Код-ОКПО:80843267. ИНН:7717588798

129915, Россия, г. Москва, ул. Цандера, д. 6

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 194.06-07 от 28.06.2007 г. Испытательный центр ООО "Гред", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ82 от 25.01.2007, адрес: 180014, Россия, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак соответствия наносится на изделие и (или) в сопроводительную документацию.

Схема сертификации З.



Руководитель органа

Зен
подпись

А.Н. Зеленцов
инициалы, фамилия

Эксперт

Ев
подпись

А.В. Евшилова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЭ РФ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.485.П.0016.16.06.07 от 18.06.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Емкости стеклопластиковые

изготовленная в соответствии
ТУ 4859-001-80843267-2007

~~НЕ~~ ~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов)
ГН 2.3.3.972-00, СанПин 2.1.4.1074-01, ТУ 4859-001-80843267-2007

Организация-изготовитель
ООО "БиоПласт" (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "БиоПласт", 129915, г. Москва, ул. Цандера, д. 6 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Протокол испытаний № 4178/ср от 28 мая 2007 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ
"Менделеевский ЦСМ", регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU 0001.21A1022

№ 1419782



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

миграция химических веществ в водную среду, мг/дм куб.:
фенол
формальдегид
свинец
эпихлоргидрин
цинк
ацетон
метилловый спирт
бутиловый спирт
пропиловый спирт
дифенилолпропан

0,05
0,1
0,03
0,1
0,3
0,1
0,2
0,5
0,5
0,01

Область применения:

Для оборудования автономных канализационных систем и очистных сооружений, в том числе для нужд Министерства обороны РФ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с ТУ 4859-001-80843267-2007

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с ТУ 4859-001-80843267-2007

Заклoчение действительно до 17.06.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

